



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от Л.В. Дор, Л.Д.Д.

№ 2/14

город Темрюк

**Об утверждении нормативов состава сточных вод**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района нормативы состава сточных вод, поступающих от предприятий, организаций независимо от форм собственности, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и порядок взимания платы за сброс в централизованную систему водоотведения г. Темрюка сточных вод с нарушением нормативов состава сточных вод (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Темрюк-Водоканал» включить в договоры с абонентами условия оплаты за нарушение нормативов состава сточных вод, утвержденных настоящим постановлением.

3. Общему отделу администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района (Отставной) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань», разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района М.В. Казакову.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темрюкского городского поселения  
Темрюкского района

ОБО «Редакция газеты «Тамань», тел: 5-27-54, 05-20 г. з. 353, т. 2000.

М.В. Ермолаев





Приложение № 1  
к постановлению главы  
Темрюкского городского поселения  
Темрюкского района  
от «16» Ок 2021 г. № 2/4

**Нормативы состава сточных вод**

№	Ингредиент	Нормативы состава поступающих сточных вод от абонентов, мг/дм <sup>3</sup>
1	РН	6-9
2	Аммоний ион	20
3	Фосфаты( по Р)	9,9
4	БПК5	130
5	Жиры	50
6	Взвешенные вещества	178
7	Нефтепродукты	0,5
8	АПAB	0,47
9	Железо	1,5
10	Хлориды	280
11	Сульфаты	388,4

Согласно утвержденного технологического регламента полной биологической очистки сточных вод в том числе дренажных, содержание нормативов состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения не должно превышать концентраций указанных в таблице.

Превышение нормативов состава сточных вод оказывает неблагоприятное воздействие на работу всех сооружений технологической линии. Наиболее слабым звено являются первичные отстойники, в которых резко снижается эффективность осветления, что в свое время отражается на работе аэротенков. При увеличении нагрузки по количеству загрязнений возрастает нагрузка на активный ил, увеличивается количество избыточного активного ила, повышается его зольность, начинается ощущаться дефицит кислорода. Увеличивается вынос взвешенных частиц, что приводит к уменьшению концентрации активного ила в аэротенков, и как следствие приводит к эффективности биологической очистки.

По результатам лабораторных исследований комплексной лабораторией с 2017 года по 2020 год показали, что допустимые концентрации веществ позволяют работать очистным сооружения в нормальном, бесперебойном режиме.

Отбор проб сточных вод осуществляется представителями аккредитованной лаборатории или представителями организации, осуществляющей водоотведение,

соответствующими требованиям, предъявляемым к лицам для их допуска к отбору проб сточных вод.

Заместитель главы  
Темрюкского городского поселения  
Темрюкского района



М.В. Казакова